

BILAN 2007 2008 2009

GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage
MAIRIE DE TREVES
Exploitant
MAIRIE DE TREVES

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par 2 captages

- ◆ PRISE DES FOURNELS
- ◆ SOURCE DU PONT DE ROUVIER

TRAITEMENT

Vous êtes alimentés par 1 traitement :

- ◆ STATION DE TREVES

Par délibération, le Conseil Municipal de la Commune de TREVES a décidé d'abandonner la source du Pont de Rouvier. Par ailleurs, il est prévu le raccordement d'une nouvelle ressource : le forage de la Cave.

Ces informations sont fournies par l'Agence Régionale de Santé, en application du Code de la Santé Publique.

QUELLE EAU BUVEZ VOUS ?

**Distribution
TREVES (VILLAGE)**

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité des 16 valeurs mesurées : 75,0% - maxi. : 7 GTCF/100ml
Limites de qualité : 0 germe témoin de contamination fécale (GTCF)/100ml
Eau présentant chroniquement des dépassements des limites de qualité.

MINÉRALISATION

4 valeurs mesurées : mini. : 2,9 °F - maxi. : 10,1 °F - moyenne : 6,1 °F
Références de qualité : mini. : aucune maxi. : aucune
Eau douce, très peu calcaire.
Cette eau peut présenter un caractère agressif vis à vis des réseaux de distribution (plomb notamment, ...).

NITRATES

7 valeurs mesurées : mini. : 0,0 mg/L - maxi. : 3,4 mg/L - moyenne : 1,7 mg/L
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 50 mg/L
Eau présentant peu ou pas de nitrates.

PESTICIDES TOTAUX

3 valeurs mesurées : mini. : 0,00 µg/l - maxi. : 0,00 µg/l
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 0,5 µg/l
Eau ne présentant pas de pesticides.

TURBIDITÉ

16 valeurs mesurées : mini. : 0,1 NFU - maxi. : 4,3 NFU - moyenne : 1,2 NFU
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 1 NFU
Turbidité à surveiller

CONCLUSION

Eau de BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE en 2009

TURBIDITE à surveiller

L'eau est de nature à dissoudre le **PLOMB** éventuellement présent dans les canalisations publiques et privées. Les usagers sont invités à procéder à des soutirages plus importants avant boisson et après période de stagnation.

Pour lutter contre les caries dentaires, un apport complémentaire de **FLUOR** sous forme de sels ou de comprimés est conseillé sauf avis médical contraire.

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Michel MARZIN



Si la saveur ou la couleur de l'eau distribuée change :
**SIGNALEZ LE A VOTRE
DISTRIBUTEUR**

**Les résultats analytiques détaillés
peuvent être consultés à la mairie de votre commune
Lire le verso pour de plus amples informations**

