

BILAN 2010-2011-2012

GESTIONNAIRES DE LA DISTRIBUTION

Responsable de la distribution :

MAIRIE DE NOTRE DAME DE LA
ROUVIERE

Exploitant :

MAIRIE DE NOTRE DAME DE LA
ROUVIERE

D'OU VIENT L'EAU QUE VOUS BUVEZ ?

Vous êtes alimenté à partir du
(des) captage(s) :

PRISE DE VALBONNETTE

et par les installations de traitement :

STATION DE FAVIERES

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

Ces informations sont fournies par l'Agence Régionale de Santé, en application du Code de la Santé Publique

Distribution FAVIERES, PUECH SIGNAL ET VALNIERE

population desservie : 100 habitants (230 en été)

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité des 19 valeurs mesurées : 78,9% - maxi : 77 GTCF/100ml
Limites de qualité : 0 germe témoin de contamination fécale (GTCF)/100ml

ont présenté une mauvaise qualité au début de l'année 2010, qualité satisfaisante en 2011

MINERALISATION - DURETE

6 valeurs mesurées : mini. : 0°F - maxi. : 2,3 °F - moyenne : 1,6°F
Référence de qualité : aucune

Eau douce, très peu calcaire

Cette eau peut présenter un caractère agressif vis à vis des réseaux de distribution (plomb notamment, ...).

NITRATES

6 valeurs mesurées : mini. : 0 mg/l - maxi. : 0,0 mg/l - moyenne : 0,0 mg/l
Limite de qualité à ne pas dépasser : 50 mg/l

Eau présentant peu ou pas de nitrates

ARSENIC

16 valeurs mesurées : mini. : 10,0 µg/l - maxi. : 62,0 µg/l - moyenne : 31,00 µg/l
Limite de qualité à ne pas dépasser: 10 µg/l

Eau présentant une teneur en arsenic dépassant la limite de qualité

PESTICIDES

Aucune analyse de de pesticide n'a été réalisée durant cette période.

CONCLUSION

**Teneur en arsenic trop élevée rendant l'eau impropre à la
consommation.**

Qualité bactériologique satisfaisante en 2011 et 2012.