

## BILAN 2012-2013-2014

### GESTIONNAIRES DE LA DISTRIBUTION

Responsable de la distribution :  
MAIRIE DE DOURBIES

Exploitant :  
MAIRIE DE DOURBIES

### D'OU VIENT L'EAU QUE VOUS BUVEZ ?

Vous êtes alimenté à partir du  
(des) captage(s) :  
SOURCE DES LAUPIETTES

et par les installations de traitement :  
STATION DES LAUPIETTES

## QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

Ces informations sont fournies par l'Agence Régionale de Santé, en application du Code de la Santé Publique

## Distribution LES LAUPIETTES

population desservie : 5 habitants (30 en été)

### RESULTATS

#### BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité des 13 valeurs mesurées : 38,5% - maxi : 80 GTCF/100ml  
Limites de qualité : 0 germe témoin de contamination fécale (GTCF)/100ml

**Eau de mauvaise qualité**

#### MINERALISATION - DURETE

6 valeur(s) mesurée(s) : mini. : 0°F - maxi. : 1,2 °F - moyenne : 0,4°F  
Référence de qualité : aucune

**Eau douce, très peu calcaire**

Cette eau peut présenter un caractère agressif vis à vis des réseaux de distribution (plomb notamment, ...).

#### NITRATES

7 valeurs mesurées : mini. : 1,1 mg/l - maxi. : 4,9 mg/l - moyenne : 3,1 mg/l  
Limite de qualité à ne pas dépasser : 50 mg/l

**Eau présentant peu ou pas de nitrates**

#### FLUOR

2 valeur(s) mesurée(s) : mini. : 0,02 mg/l - maxi. : 0,03 mg/l - moyenne : 0,03 mg/l  
Limite de qualité à ne pas dépasser : 1.5 mg/l

Eau peu fluorée ; Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire de fluor sous forme de sel ou de supplémentation médicamenteuse est conseillé sauf avis médical contraire. Pour les enfants de moins de 12 ans consultez votre médecin.

#### PESTICIDES

Tous les résultats de la série d'analyses de pesticides réalisée au point de production ont été conformes.  
Concentration maximale en pesticides totaux : <0,1 µg/l.

### CONCLUSION

**Eau de mauvaise qualité bactériologique, impropre à la consommation.**