SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN POTABLE DE TREVES (30)
RESULTATS DES MESURES DE LA SECTORISATION NOCTURNE REALISEE DANS LES NUITS DU 20 au 21 AVRIL 2005

Plage horaire	Vannes Fermées		Secteur isolé	Débit (l/s)		Linéaire	ILP	Linéaire cumulé		Débit fuites cumulé		Préconisations
				mesuré	fuites	(km)	(m3/j/km)	(Km)	(%)	(l/s)	(%)	
23H25 - 00H23	***Résultats de la sectorisation nocturne sur Trèves***			**1,18**	**1,18**	**1,59**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00H23 - 0H45	V1	1	CAMPING + RUE ANCIENNE GENDARMERI	1,12	0,06	0,40	**13**	0,40	25%	0,06	5%	
0H45 - 0H50	V2	2	CIMETIERE+PAS DE L'ANE	1,09	0,03	0,45	**6**	0,85	53%	0,09	8%	
0H50 - 1H05	V3	3	GENDARMERIE	0,87	0,22	0,05	**380**	0,90	56%	0,31	26%	
1H05 - 1H20	V4	4	RUE DE L'EGLISE	0,87	0,00	0,03	**0**	0,93	58%	0,31	26%	
1H20 - 1H40	V5	5	RUE DU PONT ROMAIN	0,53	0,34	0,13	**223**	1,06	66%	0,65	55%	
1H40 - 1H45	V6	6	RUE DU TREVEZEL	0,05	0,48	0,03	**1595**	1,08	68%	1,13	96%	
1H45 - 1H50	V7	7	RUE PRINCIPALE	0,03	0,02	0,11	**16**	1,19	75%	1,15	97%	
1H50 - 2H00	-	8	DESCENTE VILLAGE	0	0,03	0,40	**6**	1,59	100%	1,18	100%	
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												

CODE COULEUR	VALEURS DE REFERENCES (m^3/j/km)	
ILP = 0	ZONE RURALE	1 < ILP < 3
0 < ILP < 10	ZONE PAVILLONNAIRE	3 < ILP < 7
10 < ILP < 50	ZONE URBAINE	7 < ILP < 12
ILP > 50		

BURGEAP
Ingénieurs conseils

Rapport N°	1566
Affaire N°	A.19613
Contrat N°	C.704310
Date :	avr.-05
Etabli par :	RB
Validé par :	VBE
Planche N°	1

Résultats de la sectorisation nocturne sur Trèves

940 route de l'Aérodrome - Agroparc
BP51260 - 84911 AVIGNON Cedex 9
Tél: 04 90 88 31 92 - Fax: 04 90 88 31 63
E-mail: agence.de.avignon@burgeap.fr