



### ATTESTATION

Je soussigné Thierry BOUDINAUD, 1<sup>er</sup> Adjoint au Maire de FOURNES

Atteste que suite à la demande de renseignement de la société ARGAN concernant la vérification du poteau d'incendie n°7(marché au Cadran), situé dans la zone de la Pâle sur la Commune de Fournès.

Ce poteau a été vérifié par le SDIS 30 en 2017, la pression est de 1 bar, et son débit est de 1133 litre par minute.

Par ailleurs, la commune procèdera à la remise en place des bouchons de sortie ainsi que les capots.

Fait pour valoir ce que droit.

Fait à Fournès le 30/10/2018

L'Adjoint au Maire

Thierry BOUDINAUD

