



LEGENDE DE SECURITE INCENDIE

- Mur coupe-feu REI 120
- - - Limite de cantons de désenfumage
Surface < 1600 m² sg - L. max. < 60 m
- Issue de secours
- Lanterneaux fixe d'éclairage naturel entrepôt.
Dimensions 200 x 300 sg
- Lanterneaux de désenfumage.
Dimensions 200 x 300 sg - SUE 4,08 m²
- DBMFC** Dispositif d'évacuation naturelle des fumées et chaleur.
Commande d'ouverture et fermeture lanterneaux de désenfumage par commandes à cartouches CO₂.

Propriété intellectuelle.
L'article L111-1 du Code de Propriété Intellectuelle pose pour principe que l'architecte «... jouit sur (son) œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » qui comporte « des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. »
L'article L650-2 du Code du Patrimoine stipule que « Le nom de l'architecte autour du projet architectural d'un bâtiment et la date d'achèvement de l'ouvrage sont apposés sur l'une de ses façades extérieures ».

Responsabilité de l'architecte.
La responsabilité de l'architecte ne peut être recherchée que dans les limites de la mission que le maître d'ouvrage choisit de lui confier.

Dossier de demande d'autorisation d'urbanisme.
Les documents plans et pièces écrites élaborés dans le cadre d'un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis de démolir, permis d'aménager...) ne sauraient remplacer les plans d'exécution (pour visa du maître d'œuvre d'exécution et approbation du bureau de contrôle) à la charge de l'entreprise dans le cadre de son marché.

Dossier d'appel d'offre et marchés de travaux.
Les documents plans et pièces écrites élaborés dans le cadre de dossier d'appel d'offre ou marchés de travaux ne sont dans ce seul cadre et ne sont fournis qu'à titre indicatif. Ils ne sauraient remplacer les plans d'exécution (pour visa du maître d'œuvre d'exécution et approbation du bureau de contrôle) à la charge de l'entreprise dans le cadre de son marché. Il appartient à l'entreprise en charge de l'exécution de son marché d'informer le maître d'ouvrage et l'architecte de toutes contradictions éventuelles dans les pièces écrites qui lui sont soumises, ou modifications qui s'avèreraient selon elle nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages et équipements dans le respect des normes et règles en vigueur.

IND.	MODIFICATIONS	DATE	AUTEUR

ARGAN FOURNES
Construction d'un centre de tri
Pôle économique Fournes
La Pale Nord - RD 192 FOURNES 30210

<p>DEMANDEUR : ARGAN FONCIERE 21, RUE BEFFROY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE T: 01 47 47 05 46</p>	<p>ARCHITECTE : A26^{GL} ARCHITECTURES A26-GL 165 bis, RUE DE VAUGIRARD 75015 - PARIS T: 01 56 54 33 99</p>
---	--

<p>BET THERMIQUE : BIGS 165 bis, Rue de Vaugirard 75015 - PARIS T: 01 56 54 33 99</p>	<p>PAYSAGISTE : DAUCHEZ PAYET 19 Rue Vignon 75008 PARIS T: 01 40 74 00 52</p>
---	---

DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

PLAN RDC DE SECURITE INCENDIE

ECHELLE :	1 : 500	DATE :	31/10/2018	FORMAT :	A1
1620 - PC - A26GL - ARC - PLN - 00					
					ANX 01

1 PLAN RDC DE SECURITE INCENDIE
Ech : 1 : 500